



防爆合格证

证 号： CCRI 16.2075X

单 位： 丹东通博电器（集团）有限公司
地 址： 辽宁省丹东市振兴区黄海大街 10 号
产 品 名 称： 磁浮球液位变送器
型 号 规 格： 见附页
防 爆 标 志： Ex ia IIC T1~T5/T6 Ga
技 术 文 件： Q/AMM 023-2016
图 号： UQZ01NA.0
备 注： 见附页

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB 3836.1-2010，GB 3836.4-2010，GB 4208-2008

发 证 日 期： 2016 年 9 月 20 日

有 效 期 至： 2021 年 9 月 21 日

批 准：

张永球



2014001268L



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心（煤炭科学研究总院检测中心）

（国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心）

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址：北京市和平里青年沟路 5 号
防爆合格证查询网址：<http://www.ccrirc.com.cn/Home>

电话：010-84262992



防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 16.2075X

1、产品型号说明:

型号	规格编码				内容	
UQZ-					磁浮球液位变送器	
	01				顶装式	
	02				侧装式	
	-					
		*			量程 (选用 01 式时请注明引颈长度 L 值)	
			i			本安型
UQZ-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. 本设备需配接与之参数相匹配的安全栅使用;

3. 后缀“X”表示必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险,

使用环境温度: T1~T5: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$; T6: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$;

4. 外壳防护等级为 IP66。



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心 (煤炭科学研究总院检测中心)

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-84262992