



防爆合格证

证号: GYB19.2641X

由 丹东通博电器(集团)有限公司
(地址: 辽宁省丹东市振兴区黄海大街10号)

制造的产品:

名称 电磁流量计

型号规格 LD ■ A1-■ ■ ■ C31

防爆标志 Ex ia/d e II C T4 Ga/Gb

产品标准 Q/AMM 028-2019

图样编号 LD.0

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2019年12月25日至2024年12月24日

- 备注
- 1 安全使用注意事项见使用说明书。
 - 2 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商, 测量管道的外壳防护等级不得低于IP65。
 - 3 型号规格说明: ■ 表示压力等级, 可为0.6、1.0、1.6、2.5、4.0; ■ 表示口径, 可为15~600; ■ 表示电极材质, 可为K1、K2、K3、K4、K5或K6; ■ 表示衬里材料, 可为F1、F2、F21、F3、F4或F5。
 - 4 隔爆接合面用紧固件性能等级为A2-70。
 - 5 安全电气参数: AC 220V。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一九年十二月二十五日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580